

Police, dnia 10 kwietnia 2017 r.

**ODPOWIEŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

KD.272.9.2017.MS

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne w miejscowości Siadło Górne na odcinku ok. 1,5 km.

Do dnia 10 kwietnia 2017 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne w miejscowości Siadło Górne na odcinku ok. 1,5 km. Mając na uwadze brzmienie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) poniżej przekazuję treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Prosimy o dokładne określenie Beneficjenta gwarancji wadialnej.

Odpowiedź:

Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Starostwo Powiatowe w Policach

Pytanie 2

Zamawiający w SIWZ określił warunki udziału w postępowaniu dotyczące m.in. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem polisy OC na kwotę nie mniejszą niż 6.000.000 PLN.

W celu zachowania uczciwej konkurencji, zwracamy się z prośbą o obniżenie sumy gwarancyjnej polisy OC z uwagi na szacowaną wartość zamówienia poniżej 5.000.000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości wartości polisy OC.

Pytanie 3

W związku z krótkim terminem złożenia ofert a wielkością przedmiotowego zadania, Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert o przynajmniej 4 dni robocze, tj. do 21.03.2017 Obecny termin (14.03.2017) jest terminem za krótkim do rzetelnej i prawidłowej wyceny oraz może wpłynąć na ograniczenie liczby wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Pytanie 3

Proszę o udostępnienie „Opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia obiektów budowlanych” dla przedmiotowego zadania. Zgodnie z punktem nr 4 opisu technicznego w/w opinia stanowi załącznik do projektu budowlanego/wykonawczego

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu udostępnia skan „Opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia obiektów budowlanych” dla przebudowy drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne.

Pytanie 4

W związku z kolizją drogi z siecią gazową wysokiego ciśnienia prosimy o informację kto ponosi koszty zezwolenia i nadzoru przedstawiciela Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. Oddział Poznań na przedmiotowej inwestycji?

Odpowiedź:

Koszty zezwolenia i nadzoru przedstawiciela Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. Oddział Poznań na przedmiotowej inwestycji ponosi Wykonawca.

Pytanie 5

Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa – proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o profile podłużne wpustów deszczowych wraz z przykanalikami.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu udostępnia profile podłużne (pliki Rys.4.8A i Rys.4.9A)

Pytanie 6

Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa – proszę o podanie wysokości wpustów betonowych dn500 i podanie wysokości osadnika.

Odpowiedź:

Wysokość osadnika 0.5m, wysokość studzienek betonowych wpustów ulicznych wynika z profili przyłączy.

Pytanie 7

Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa – zgodnie z zapisami Specyfikacji technicznej pkt 5.4 studzienki z tworzyw sztucznych – mowa jest o studzienkach z kinetą z tworzywa sztucznego natomiast w profilach podłużnych zaprojektowano studzienki z osadnikiem 0,5 m. Proszę o jednoznaczne stwierdzenie jakie studnie należy przyjąć do wyceny osadnikowe czy z kinetą?

Odpowiedź:

Wszystkie studnie powinny posiadać osadniki 0.5m.

Pytanie 8

Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa – zgodnie z zapisami opisu dokumentacji budowlanej w pkt 2.1 regulacja posadowienia istniejących studni kanalizacyjnych: sanitarnych i deszczowych należy wykonać z wymianą włączów na nowe natomiast Specyfikacja Techniczna pkt 5.6 nie mówi nic o wymianie istniejących włączów na nowe jedynie o regulacji. Proszę o jednoznaczne stwierdzenie czy w wycenie należy uwzględnić wymianę istniejących włączów na nowe? Jeżeli tak to proszę o wskazanie co należy zrobić ze zdemontowanymi włączami, czyją są własnością?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić wymianę na nowe włązy. Zdemontowane włązy są własnością Wykonawcy.

Pytanie 9

Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa – czy do wyceny regulacji istniejących skrzynek wodociągowych i gazowych należy uwzględnić nowe skrzynki? Jeżeli tak to proszę o informację jakiego typu mają zostać zamontowane.

Odpowiedź:

Należy dokonać wyłącznie regulacji wysokościowej.

Pytanie 10

Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa – czy regulację skrzynek wodociągowych i gazowych należy wycenić tylko w pasie drogowym czy też w pasie zieleni?

Odpowiedź:

Regulacja ma na celu dostosowanie do projektowanych rzędnych, w całym zakresie objętym robotami.

Pytanie 11

Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa – czy w wycenie należy przyjąć badanie szczelności nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 12

Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa – czy w wycenie należy przyjąć badanie nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej kamerą TV?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 13

Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa – zgodnie z zapisem Specyfikacji technicznej pkt.5.1.1 „wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej.....”. W związku z powyższym zapisem ST proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację geologiczną, która pozwoli w wycenie na określenie metody odwodnienia wykopu.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia dokumentację w załączeniu

Pytanie 14

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zmianę technologii wykonania podbudowy z mieszanki mineralno – cementowej na bazie asfaltu spienionego na wytwórni, na wykonanie tej samej podbudowy metodą na miejscu lub wykonanie podbudowy z mieszanki MCE lub wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego?

Zmiana technologii podyktowana jest niewielką dostępnością mobilnych wytwórni projektowanej podbudowy, co ogranicza zachowanie uczciwej konkurencji

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowej na bazie asfaltu spienionego metodą na miejscu lub wykonanie podbudowy z mieszanki MCE lub z betonu asfaltowego.

Pytanie 15

Zgodnie z dokumentacją projektową – projekt wykonawczy – warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki SMA8, natomiast zgodnie z zapisami SST i kosztorysem ofertowym – z mieszanki SMA11. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki SMA11.

Pytanie 16

Zgodnie z zapisami SIWZ jednym z kryterium oceny ofert jest gwarancja. Zamawiający określił długość udzielonej gwarancji w przedziale 36-120 miesięcy. Zgodnie z propozycją Komitetu Sterującego ds. optymalizacji procesu realizacji Inwestycji drogowych ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 powołanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, gwarancje jakości na nowobudowane i remontowane inwestycje drogowe przy pełnej wymianie konstrukcji na drogach krajowych mają wynosić maksymalnie 5 lat.

W ramach ogłoszonego przetargu droga powiatowa ma zostać przebudowana. W związku z powyższym prosimy o obniżenie górnej granicy/maksymalnej długości gwarancji jakości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu wskazanego kryterium oceny ofert.

Pytanie 17

Dotyczy SIWZ pkt 3 Przedmiot zamówienia „Zatrudnianie osób wykonujących czynności podczas realizacji zamówienia” pkt 1) oraz projektu umowy par. 5 ust. 1 i 2 – wnosimy o modyfikację treści niniejszych punktów tak, aby Zamawiający wskazał i wyspecyfikował konkretnie Wykonawcy, jakie czynności objęte zakresem przedmiotu umowy zawierają cechy stosunku pracy zgodnie z Kodeksem pracy.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. osób wykonujących prace ręczne, obsługę maszyn lub urządzeń związanych z wykonywaniem wszystkich prac objętych przedmiotem robót. Obowiązek ten nie dotyczy kierowników robót branżowych oraz kierownika budowy.

Pytanie 18

Dotyczy SIWZ pkt 3 Przedmiot zamówienia „Zatrudnianie osób wykonujących czynności podczas realizacji zamówienia” pkt 3) oraz projektu umowy par. 5 – wnosimy o modyfikację treści niniejszych punktów tak, aby Wykonawca na potwierdzenie zatrudnienia na umowę o pracę – osób wykonujących czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia mógł przedkładać Zamawiającemu np. kopie umów o pracę, które powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ponieważ pracownicy mogą nie zgodzić się na przekazywanie i udostępnianie całych umów o pracę osobom trzecim.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje dział 3 Przedmiot zamówienia „Zatrudnianie osób wykonujących czynności podczas realizacji zamówienia” pkt 3) SIWZ w następujący sposób:

„3) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. odpowiednio zanonimizowane kopie umów o pracę) osób, o których mowa w pkt 1. W tym celu wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.”

Zamawiający modyfikuje § 5 projektu umowy w następujący sposób:

„§ 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w terminie 3 (trzech) dni od doręczenia wezwania, dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w ramach wykonywania przedmiotu umowy, w tym m. in. odpowiednio zanonimizowanych kopii umów o pracę.”

Pytanie 19

Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu dotyczące m.in. zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni warunki poprzez wykazanie m.in. dysponowania kierownikiem budowy z co najmniej 2-letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy. Dodatkowo Zamawiający określił doświadczenie kierownika budowy jako jedno z kryterium wyboru oferty. Punktowana jest ilość zadań na stanowisku kierownika budowy.

Prosimy o określenie, czy zadania wymienione w punktowanym doświadczeniu kierownika budowy mogą pokrywać się z dwuletnim doświadczeniem kierownika budowy niezbędnym do spełnienia warunków udziału w przetargu?

Odpowiedź:

Roboty wyszczególnione przy wykazywaniu spełniania przez kierownika budowy warunku doświadczenia mogą być tożsame z tymi, które są wykazywane przy doświadczeniu kierownika budowy wykazywanym przy kryterium oceny ofert.

Pytanie 20

Czy oferty na w/w zadanie należy załączyć kosztorysy ofertowe, mając przy tym na uwadze, że mają mieć one jedynie charakter poglądowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

Termin i miejsce składania ofert oraz termin i miejsce ich otwarcia pozostają bez zmian.

Magdalena Sochanowska
Przewodniczący komisji przetargowej