

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 45.00 m n.p.m.

Hektometry	Opis	Rzędna terenu istn.	Rzędna dna kanału	Rzędna dna wykopu	Zagłębienie dna kanału	Odległości
KD5 (0)	Studnia betonowa DN1200	51.00	49.25	49.25	1.75	0.00
	Istn. kabel energ. 4eN		49.95			40.00
KD8	Studnia betonowa DN1000	51.65	50.00	50.00	1.65	43.14
KD9	Studnia betonowa DN1200; Istn. wod. przył.	51.70	50.06	50.06	1.64	46.56
	Istn. kan. san., Rz.d.=50.13		50.64			79.77
(1)	Istn. kabel telek., Rz.o.=51.60		51.04			102.56
	Istn. wod. przył. woD		51.11			106.56
KD11	Studnia betonowa DN1200; Istn. kabel telek. tA	52.90	51.31	51.31	1.59	118.27
	Istn. kan. san. ks, Rz.d.=50.57; Istn. gaz. śr.ciśn. g, Rz.o.=52.30		51.50			129.02
KD12	Studnia betonowa DN1200; Istn. kabel telek. t; Istn. kan. san. ks; Istn. kabel energ. eN	53.10	51.60	51.60	1.50	134.88
	Istn. kan. san. ks; Istn. kabel energ. eN		52.07			159.58
	Istn. gaz. śr.ciśn. g		52.24			169.04
KD13	Studnia betonowa DN1200; Istn. kan. san. ks, Rz.d.=51.95	54.30	52.42	52.42	1.88	178.31
	Istn. wod. przył. wo		52.61			188.31
(2)	Istn. kabel energ. eN		52.90			203.63
KD15	Studnia betonowa DN1200; Istn. kabel telek. t; Istn. kan. san. ks, Rz.d.=52.50	55.20	53.05	53.05	2.15	211.64
KD16	Studnia betonowa DN1200; Istn. kabel telek. tA; Istn. gaz. śr.ciśn. gs25	54.85	53.25	53.25	1.60	222.37
	Istn. gaz. śr.ciśn. gs		53.31			236.04
	Istn. kan. san. ks, Rz.d.=52.90		53.35			245.53
KD18	Studnia betonowa DN1200; Istn. gaz. śr.ciśn. gs25	55.40	53.47	53.47	1.93	272.50
KD19 (3)	Studnia betonowa DN1200; Proj. włączenie kanału DR1 ø200 PVC, Rz.d.=53.85; Istn. wod. przył. wo	55.90	53.60	53.60	2.30	302.74
	Istn. wod. przył. wo		53.64			315.14
	Istn. kabel energ. eN; Istn. kabel energ. eN		53.68			326.24
KD21	Studnia osadnikowa ø1.2m rz.d.=53,23, Rz.d.=53.23	55.80	53.73	53.73	2.07	340.00
		55.00				
KD22	Studnia betonowa DN1200	55.20	53.79	53.79	1.41	357.35

Odległości częściowe: 43.14; 3.41; 71.71; 16.61; 43.42; 33.34; 10.73; 50.13; 30.24; 37.26; 17.35

Spadki, długości: 1.74% – 134.88m; 1.89% – 87.49m; 0.44% – 80.37m; 0.35% – 54.62m

Średnica, materiał: ø400 PP L=357.35m

Hektometry	Opis	Rzędna terenu istn.	Rzędna dna kanału	Rzędna dna wykopu	Zagłębienie dna kanału	Odległości
KD19 (0)	Studnia betonowa DN1200; Proj. włączenie do kanału KD5 ø400, Rz.d.=53.60	55.90	53.60	53.60	2.30	0.00
			53.85	53.85	2.05	
DR1	Studzienka ø0.630m; Istn. wod. miejski wo; Istn. kabel energ. eN; Istn. kabel energ. eN	55.30	53.90	53.90	1.40	4.72

Spadki, długości: 1.06% – 4.72m; Średnica, materiał: ø200 PVC

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: KD_Stobno_Małe_1 Projekt: 1

"AAT PROJEKT"
PRZEMYSŁAW ŚLIŻEWSKI
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
tel. 510 093 573
e-mail: aat.projekt@gmail.com

NAZWA INWESTYCJI:
Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z terenów rolnych przylegających bezpośrednio do drogi powiatowej 3923Z Szczecin-Warnik w m. Stobno. Etap 1.

ADRES INWESTYCJI:
Stobno 54G-52, gmina Kołbaskowo, powiat Policki, obręb 0023 Bobolin, działki: 37/27, 37/139, 37/103, 49

INWESTOR:
Powiat Policki
ul. Tanowska 8, 72-010 Police

TEMAT RYSUNKU:
PROFIL PODŁUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Wiśniewski, upr. bud. nr ZAP/0155/PWOS/06 w specjalności wod-kan	
OPRACOWAŁ: Przemysław Śliżewski	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Janusz Jackowski, upr. bud. nr ZAP/0009/POOS/04 w specjalności wod-kan	

BRANŻA:		FAZA:
SANITARNA-KANALIZACJA DESZCZOWA		PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA:	DATA:	NR RYS.
1:100/1:1000	12.2018	02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.