

Legenda:

- Instalacja c.o. - prowadzona pod stropem z rur stalowych ocynkowanych cienko ściennych
- Instalacja c.t. - prowadzona pod stropem z rur stalowych ocynkowanych cienko ściennych
- gałązki grzejnikowe
- (16) Pion c.o.

1. Pompa do centrali basenowej o wyd. 6,0m3/h, H=3,2m 1x230V P=95W
2. Pompa do centrali szatniowej o wyd. 0,87m3/h, H=3,4m, 1x230V P=20W
3. Pompa ładująca instalację podłogową o wyd. 0,8m3/h, H=4,4m, 1x230V P=25W + zawór mieszający trójdrogowy dn20 z siłownikiem
4. Pompa ładująca instalację c.o. o wyd. 3,6m3/h, H=3,7m, 1x230V P=53W

Jednostka projektująca: ZIELIŃSKI Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi-Handel Rafał Zieliński 87-140 Chełmża ul. Moniuszki 35 www.zielinski.info.pl, szczecin@zielinski.info.pl Tel. 91 421 39 42 Fax. 91 421 39 42	*Inwestor:* **Powiat Policki - Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach** ul. Siedlecka 6 72-010 Police		*Data opracowania:* Kwiecień 2018
			Stadium: PW
Nazwa inwestycji:	Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach		*Branża:* Sanitarna
Obiekt:	Budynek pływalni		
Adres obiektu:	Zespoł Szkół Im. Ignacego Łukasiewicza przy ul. Siedlecklej 6 w Policach	*Skala:* 1:100	*Nr rys.:* IS-01
Tytuł rysunku:	RZUT PIWNIC - INSTALACJE GRZEWCZE		
Projektant:	mgr inż. Iwona Piskorz-Wilczak	Nr uprawnień: ZAP/0096/POOS/13	*Podpis:*
Sprawdzający:	mgr inż. Lidia Żylińska-Mrozowicz	Nr uprawnień: UAN/U/7342/24/91	*Podpis:*

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich