

**STAROSTWO POWIATOWE
w POLICACH**

Police, dnia 22 grudnia 2021 r.

**Pan
Adrian Cerkowniak**

PI.1431.174.2021.JA

Odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej, opatrzony podpisem elektronicznym za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, który został złożony w dniu 11 grudnia 2021 r., dotyczący zapadniętych wpustów kanalizacyjnych przy ul. Długiej w Mierzynie, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), informuję, co następuje.

Podczas przeglądu gwarancyjnego ul. Długiej przeprowadzonego w dniu 26 października 2021 r. (odcinek od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej), stwierdzono spękania jezdni, zapadnięcia wpustów i studni kanalizacji deszczowej. Ustalono, że przed sezonem zimowym jedynie spękania na jezdni ul. Długiej zostaną uszczelnione masą na gorąco, natomiast jezdnia poddana zostanie dalszej obserwacji do okresu wiosennego. Po tym czasie, wykonany zostanie kolejny przegląd gwarancyjny w celu oceny stanu drogi i nawierzchni. Wtedy też podjęta zostanie decyzja odnośnie zakresu i terminu dokonania dalszych napraw nawierzchni. Przypominam, że gwarancja na ten odcinek ul. Długiej obowiązuje do października 2023 r.

WICESTAROSTA

Joanna Napiwodzka