

Police, dnia 14 lipca 2015 r.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3907Z Szczecin – Dobieszczyń w miejscowości Dobra (ul. Szczecińska) na długości ok. 270 m

W dniu 6 lipca 2015 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3907Z Szczecin – Dobieszczyń w miejscowości Dobra (ul. Szczecińska) na długości ok. 270 m. Mając na uwadze brzmienie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), poniżej przekazuję treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

W przedmiarze robót w poz. 3 dotyczącej montażu kształtek kapeluszowych nie zostały wpisane: jednostka miary oraz ilość obmiarowa. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1.1 do SIWZ – przedmiar robót, poprzez dopisanie w poz. 3 przedmiaru - jednostki miary oraz ilości obmiarowej.

Pytanie nr 2

Prosimy o wykreślenie z treści specyfikacji punktu 2.2.1 lit. k) oraz z punktu 2.2.2 zapisu o samonośności rękawa.

Zapisy w ST w punkcie 2.2.1 lit. d) oraz w punkcie 2.2.1 lit. k) wzajemnie się wykluczają. Jak widać ze wzoru w punkcie 2.2.1 lit. d) obliczeniowa wytrzymałość rękawa jest zależna od trzech wielkości – modułu sprężystości (stałej dla każdego materiału), grubości ścianki i średnicy rękawa. Wytrzymałość rękawa wyliczona wg wskazanego wzoru nie uwzględnia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych, obciążeń eksploatacyjnych oraz ciśnienia wewnętrznego przy założeniu całkowitego zniszczenia naprawianego przewodu, które to są wskazane z kolei w punkcie 2.2.1 lit. k). Ponadto wg jedyńskich dostępnych wytycznych ATV-DVWK-M127P – „Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla rehabilitacji technicznej przewodów kanalizacyjnych przez wprowadzenie linerów lub metodą montażową” – nie istnieje rękaw samonośny i nawet przy skrajnym zniszczeniu naprawianego przewodu nigdy nie zakłada się, że ulegnie on całkowitej destrukcji, a tym samym nie ma takiej możliwości aby rękaw stał się samonośny.



Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis zawarty w pkt. 2.2.1. lit. k.

Punkt 2.2.2. otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„2.2.2 Rękaw musi posiadać minimalne właściwości niżej określonych parametrów rękawa - wykładziny z rur utwardzanych na miejscu:

- a) odporność na ścieranie – wartość zużycia ściernego rękawa samonośnego po wykonaniu 100 000 cykli badawczych zgodnie z norma PN-EN 295-3 nie większa niż 0,2 mm
- b) wydłużenie rękawa przy zerwaniu – określane zgodnie z norma PN-EN 1393 oraz PN-EN ISO 527-2 - minimalna wymagana wartość 3%”.

Pytanie nr 3

Prosimy o sprecyzowanie wymaganej przez Zamawiającego wartości wytrzymałości rękawa.

Ze względu na brak projektu renowacji i inspekcji kanału istniejącego kamerą TV, braku informacji dotyczącej warunków gruntowych i hydrostatycznych nie jest możliwe wyliczenie właściwej wielkości wytrzymałości rękawa, a tym samym prawidłowe dobranie materiału.

Odpowiedź:

Minimalna wytrzymałość rękawa została określona na poziomie 1 kN/m².

Pytanie nr 4

Proszę wskazać miejsce wywozu i utylizacji osadów wydobytych w trakcie czyszczenia kanału.

Odpowiedź:

Zamawiający w pkt. 9.1 ST wskazał iż:

„Cena renowacji kanału rękawem obejmuje: m.in.

- wywóz osadów zalegających (wraz z kosztami związanymi z przekazaniem ścieków jednostce upoważnionej do ich odbioru i utylizacji).

Pytanie nr 5

Czy za utylizację osadów będą pobierane opłaty?

Odpowiedź:

Ewentualne opłaty za utylizację odpadów należy uwzględnić w cenie ryczałtowej za wykonanie robót

Pytanie nr 6

Jaki jest poziom zanieczyszczenia przedmiotowych kanałów?

Odpowiedź:

Kanały były czyszczone przed i po frezowaniu robotem w 2015 r. Obecnie przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze stanem zanieczyszczeń znajdujących się w kanałach.



Zamawiający w przedmiarze robót uwzględnił czyszczenie kanałów z osadów do wysokości $\frac{1}{2}$ kanału.


Pytanie nr 7

Jaki jest średni dobowy i maksymalny napływ ścieków w kanałach przeznaczonych do renowacji?

Odpowiedź:

Zarządca drogi nie dysponuje danymi dotyczącymi średnio dobowych i maksymalnych napływów ścieków.

Termin, miejsce składania ofert oraz ich otwarcia pozostają bez zmian.

STAROSTA

Andrzej Jędruszek
.....
(Starosta Policki)

