



Zarząd Powiatu w Policach

Police, dnia 17 lipca 2015 r.

Pan
Dominik Brzęcki
Radny Powiatu Polickiego

KD.0003.24.2015.JW

Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 25 czerwca 2015 r., który do kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach wpłynął w dniu 25 czerwca 2015 r., Zarząd Powiatu w Policach informuje, że remont ul. Wojska Polskiego w Policach przeprowadzony w 2014 r. nie obejmował swoim zakresem wymiany istniejących studni kanalizacyjnych. W ramach inwestycji przewidziano jedynie regulację pionową włączów kanalizacyjnych związaną z wykonaniem nowej nakładki bitumicznej. Tymczasem zapadanie się włączów związane jest ze złym stanem technicznym kręgów betonowych studni kanalizacyjnych. Na polecenie zarządcy drogi wykonawca robót w ramach gwarancji wykonał na przełomie miesiąca czerwca i lipca pionową regulację zaniżonych dwóch studni. Naprawa sieci kanalizacyjnej pozostaje w gestii jej zarządcy, tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach.

Zarząd Powiatu w Policach informuje, że w tej sprawie skontaktuje się z zarządcą zlokalizowanych w miejskich drogach powiatowych studni kanalizacyjnych w celu uzgodnienia działań w zakresie bieżących napraw i przeglądów.

STAROSTA
[Signature]
Andrzej Białkowski

Otrzymują do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Powiatu w Policach
2. ST
3. SP

[Signature] Wpłynęło 24.07.2015. Gella